



U=400/230V  
 SZYBKE WYŁĄCZENIE  
 UKŁAD SIECI TN-C-S  
 Pi=13 kW

Proj. YDYżo 5x6 - zasilanie z TL-M/.....



- Klasa izolacji
- IP 41
- In=125A
- Podtynkowa lub natynkowa
- Ilość modułów 12
- Wymiary wnęki
- Szerokość 320mm
- Wysokość 230mm
- Głębokość 108mm

Mistral41F



**UWAGA!**

Poszczególne mieszkania mogą się różnić ilością gniazd i wypustów świetlnych

 FIRMA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA		44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. Kasztanowa 60 kom. 511-695-121 4matbiuro@gmail.com www.4mat.net.pl		SKALA	DATA	NR RYS.
		---	10.2021	E-14		
OBIEKT		BUDYNEK WIELORODZINNY		PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Marcin Tront nr upr. SLK/3640/PW0E/11	
NAZWA PROJEKTU		PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY WYMIANY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ				
RYSUNEK		SCHEMAT IDEOWY TABLIC BEZPIECZNIKOWYCH TB-M		OPRACOWAŁ	J. Białecki	
INWESTOR	Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przyszłość", 45-061 Opole, ul. Katowicka 23					
LOKALIZACJA	Opole, 45-061					