

Opole, dnia 29.11.2023r.

**Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową robót instalacyjno-budowlanych wymiany instalacji elektrycznej w zakresie WLZ i oświetlenia klatki schodowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, przy ul. 11 Listopada 12 w Opolu.**

## **PYTANIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SIWZ**

Szanowni Państwo,

Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi do treści SIWZ w postępowaniu na wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową robót instalacyjno-budowlanych wymiany instalacji elektrycznej w zakresie WLZ i oświetlenia klatki schodowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, przy ul. 11 Listopada 12 w Opolu, w zasobach Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość”.

### **Pytania Oferentów:**

1. Rozdzielnica TGWLZ + TA + TP - prosimy o doprecyzowanie zakresu - projektowana jest wymiana całej rozdzielnic (jak w opisie technicznym), czy do istniejącej płyty montażowej dokładamy brakujące (projektowane) urządzenia - jeśli tak to prosimy o wskazanie ilości i typów urządzeń których dołożenie jest w zakresie zadania.
2. Inwestor dopuszcza zmianę szerokości obudów TP1, TP2, TP3 z 440mm na 550mm?

### **Odpowiedzi Zamawiającego na pytania Oferentów:**

Odp. 1: Należy wymienić całą tablicę TGWLZ po dostosowaniu istniejącej wnęki.

Odp. 2: Dopuszcza się zmianę wymiarów tablic piętowych.

Powyższe brzmienie treści SIWZ jest obowiązujące od dnia wprowadzenia niniejszej zmiany. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem.

Zastępca Prezesa  
ds. Techniczno-Exploatacyjnych

mgr inż. Małgorzata Hejduk

PREZES ZAPŁADU

mgr inż. Janusz Turek