

OPOLSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „PRZYSZŁOŚĆ”
45 061 OPOLE, ul. Katowicka 23
tel. 77 4538601 (2, 3) fax. 77 4544315 NIP: 754-034-02-17
Internet: www.osm.opole.pl sekretariat@osm.opole.pl



Opole, dnia 14.02.2024 r.

Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową robót instalacyjno-budowlanych branży elektrycznej:

Zadanie 1 – Wymiana instalacji elektrycznej w zakresie WLZ, oświetlenia klatek schodowych oraz drzwiczek złączy kablowych zlokalizowanych na klatkach schodowych.

Adres: Opole ul. Chabrów 127-133, Chabrów 169-175, budynki mieszkalne wielorodzinne.

PYTANIA I ODPOWIEDŹ DO TREŚCI SIWZ

Szanowni Państwo,

Zamawiający przedstawia poniżej treść pytania i udzielonej odpowiedzi do treści SIWZ w postępowaniu na wykonanie ww. robót.

Pytanie:

Proszę o wyjaśnienie dot. zadania nr 1 Chabrów 127-133 .

W projekcie w opisie technicznym jako wytyczne należy stosować zestaw urządzenia wykonawczo-sygnalizacyjnego przeciwpożarowego wyłącznika prądu (PWP), natomiast w części rysunkowej projektu schematy E-02 i E-02.1 nie zawierają zestawów wykonawczo-sygnalizacyjnych PWP.

Proszę o wyjaśnienie w celu prawidłowej wyceny zadania .

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych, certyfikowanych i o identycznym działaniu. Jako UU PWP I US PWP NALEŻY zastosować podwójny zestaw sygnalizacyjno-uruchamiający. Dokumentacja wykonana była w 2022 gdzie nie było wymogu stosowania produktów Cerbex.

Z poważaniem,

Zastępca Prezesa
ds. Techniczno-Exploatacyjnych
mgr inż. Małgorzata Hejduk

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Janusz Turek