

OPOLSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „PRZYSZŁOŚĆ”

45 061 OPOLE, ul. Katowicka 23

tel. 77 4538601 (2, 3) fax. 77 4544315 NIP: 754-034-02-17

Internet: www.osm.opole.pl sekretariat@osm.opole.pl



Opole, dnia 14.03.2024 r.

Przedmiot zamówienia:

Wymiana instalacji elektrycznej w zakresie WLZ oraz oświetlenia klatek schodowych w położonym w Opolu przy ul. Dubois 39-47.

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SIWZ

Szanowni Państwo,

Zamawiający przedstawia poniżej treść pytania i udzielonej odpowiedzi do treści SIWZ w postępowaniu na wykonanie ww. przedmiotu zamówienia.

Pytanie:


dot: przetargu na wymianę wlz Duboisa 39-47

W projekcie technicznym w części dotyczącej tablic RG-ADM i TL-M napisano: "dobrano rozdzielnice z tworzywa termoutwardzalnego np. prod. ABB lub Karwasz w zabudowie modułowej o stopniu ochrony min. IP43. Zastosować obudowy rozdzielni w II klasie izolacji". Montowane one są wewnątrz budynku.

Pytanie: czy Zamawiający dopuszcza zainstalowanie wyżej wymienionych tablic w wykonaniu z blachy stalowej w I klasie izolacji i stopniu ochrony IP 30 tak jak to było montowane we wcześniejszych realizacjach

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zainstalowania tablic w wykonaniu z blachy stalowej w I klasie izolacji i stopniu IP 30.

Zastępca Prezesa
ds. Techniczno-Eksploatacyjnych

mgr inż. Małgorzata Hejduk

Członek Zarządu
Główny Księgowy

Jolanta Barzija