

OPOLSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „PRZYSZŁOŚĆ”
45 061 OPOLE, ul. Katowicka 23
tel. 77 4538601 (2, 3) fax. 77 4544315 NIP: 754-034-02-17
Internet: www.osm.opole.pl sekretariat@osm.opole.pl



Opole, dnia ...30...05.2025r.

Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie prac remontowo-budowlanych związanych z wymianą drzwi w budynkach mieszkalnych, wielorodzinnych położonych w Opolu:

Zadanie 1: Wymiana 7 sztuk drzwi wejściowych do klatek schodowych. Adres: Opole, ul. Chabrów 10-22.

Zadanie 2: Wymiana 7 sztuk drzwi wejściowych do klatek schodowych. Adres: Opole, ul. Chabrów 24-36.

Zadanie 3: Wymiana 7 sztuk drzwi wejściowych do klatek schodowych. Adres: Opole, ul. Chabrów 38-50.

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SIWZ

Szanowni Państwo,

Zamawiający, informuje że do w/w postępowania zostały złożone pytania. W związku z powyższym Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do treści SIWZ:

Pytania oferenta:

- 1- czy profile stalowe mają być z przekładką termiczną czy mogą być bez przekładki?
- 2- czy profile aluminiowe mają być z przekładką termiczną czy mogą być bez przekładki?
- 3- ze względu na zamontowaną w panelu wrzutnię na reklamy, nie ma możliwości określenia dla całej konstrukcji współczynnika izolacyjności termicznej. W związku z tym nie zostaną dostarczone obliczenia izolacyjności całej konstrukcji. Czy akceptujecie Państwo taki stan rzeczy?

Odpowiedź Zamawiającego na treść pytań 1;2;3:

Stolarkę drzwiową należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami przy szczególnym uwzględnieniu załącznika nr 2 „WYMAGANIA IZOLACYJNOŚCI CIEPLNEJ I INNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z OSZCZĘDNOŚCIĄ ENERGII UST. 1 pkt. 1.2. tj. wartość współczynnika przenikania ciepła dla stolarki drzwiowej wyspecyfikowanej w postępowaniu przetargowym (dot. wszystkich zadań i wariantów) nie może być większa niż wartość $U_{max}=1,3W/m^2K$.

Skrzynki pocztowe / Wrzutniki do drzwi należy stosować jako produkt gotowy z właściwą izolacją cieplną.

Powyższe brzmienie treści SIWZ jest obowiązujące od dnia wprowadzenia niniejszej zmiany. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem,

Zastępca Prezesa ds. Techniczno-Exploatacyjnych
mgr inż. Małgorzata Hejduk
CZŁONEK ZARZĄDU
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Barzdej